



# DOM KULTURY w Rawiczu

Dom Kultury w Rawiczu, ul. Targowa 1, 63-900 Rawicz tel. 65/546 10 16 fax. 65/545 41 69 e-mail: dk@rawicz.pl www.dk.rawicz.pl

Nazwa zadania: **Dostawa i montaż urządzeń zabawowych placu zabaw, elementów małej architektury oraz przebudowa nawierzchni utwardzonych na terenie parku przy Domu Kultury w Rawiczu - etap I część A**

DK-03/213/2016

Rawicz, 07.07.2016

**Uczestnicy postępowania Nr DK-03/213/2016  
Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ  
i ubiegają się o zamówienie publiczne pn:  
„Dostawa i montaż urządzeń zabawowych  
placu zabaw, elementów małej architektury  
oraz przebudowa nawierzchni utwardzonych  
na terenie parku przy Domu Kultury w Rawiczu  
– etap I część A”**

## WYJAŚNIENIE NR 1 - odpowiedź na zapytanie

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr DK-03/213/2016 pn.:

**„Dostawa i montaż urządzeń zabawowych placu zabaw, elementów małej architektury oraz  
przebudowa nawierzchni utwardzonych  
na terenie parku przy Domu Kultury w Rawiczu – etap I część A”**

**Nr ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w BZP: 105067-2016; data zamieszczenia: 27 CZERWCA 2016 r.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4, 4a pkt 1, ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), w związku z wniesionym przez Wykonawcę na podstawie art. 38 ust. 1a ww. ustawy zapytaniem o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na: „Dostawa i montaż urządzeń zabawowych placu zabaw, elementów małej architektury oraz przebudowa nawierzchni utwardzonych na terenie parku przy Domu Kultury w Rawiczu – etap I część A”, przedstawiam poniżej pytanie oraz odpowiedź:

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia wskazanych w opisie produktów płyt kompozytowych oraz płyt kompozytowych (włókien drewnianych, termokurczliwego spoiwa) płytami z tworzywa HDPE? Proponowane rozwiązanie należy uznać za co najmniej równoważne, bądź lepsze od obecnego. Płyty HDPE nie wymagają serwisu, nie gniją, nie tracą koloru i nie puchną pod wpływem absorpcji wilgoci. Nie występuje zjawisko odpryskiwania farby. Płyty HDPE są odporne na chemikalia, środki czyszczące, wpływy atmosferyczne, zadrapania, uderzenia i mikroorganizmy.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza użycie, oprócz wskazanych w tabeli zamieszczonej w rozdz. III pkt 7 SIWZ, produktów z: płyt kompozytowych/kompozytu oraz płyt kompozytowych/kompozytu (składającego się z włókien drewnianych, termokurczliwego spoiwa), także płyt z tworzywa HDPE.**

Z uwagi na powyższe oraz z związku z przygotowaniem odpowiedzi na kolejne zapytania, Zamawiający przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu do 15 LIPCA 2016 r. i tym samym dokonuje następujących zmian w SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu:

1. w rozdz. XII pkt 5 SIWZ, przedłuża termin wniesienia wadium do dnia 15 LIPCA 2016 r.,
2. w rozdz. XIII pkt 1 SIWZ, tj. przedłuża termin związania ofertą do dnia: 13 SIERPNI 2016 r.,
3. w rozdz. XIV pkt 25, ppkt 3 SIWZ, tj. zmienia datę wskazaną w zdaniu „nie otwierać przed” na: 15 LIPCA 2016 r.,



# DOM KULTURY w Rawiczu

Dom Kultury w Rawiczu, ul. Targowa 1, 63-900 Rawicz tel. 65/546 10 16 fax. 65/545 41 69 e-mail: dk@rawicz.pl www.dk.rawicz.pl

Nazwa zadania: Dostawa i montaż urządzeń zabawowych placu zabaw, elementów małej architektury oraz przebudowa nawierzchni utwardzonych na terenie parku przy Domu Kultury w Rawiczu - etap I część A

4. we wzorze opisanego koperty – opakowania, zawartym w rozdz. XIV pkt 25, ppkt 5 SIWZ, tj. zmienia datę wskazaną w zdaniu „NIE OTWIERAĆ PRZED” na: **15 LIPCA 2016 r.**,
  5. w rozdz. XV pkt 1 SIWZ, tj. zmienia termin złożenia ofert na **15 LIPCA 2016 r.**,
  6. w rozdz. XV pkt 7 SIWZ, tj. zmienia termin otwarcia ofert na **15 LIPCA 2016 r.**,
  7. w sekcji IV pkt 4 ppkt 4 Ogłoszenia o zamówieniu, tj. zmienia termin składania ofert na **15.07.2016 r.**
- Pozostałe zapisy SIWZ oraz ogłoszenia pozostają bez zmian.**

**Ponadto Zamawiający przygotowuje odpowiedzi na kolejne wniesione pytania. Treść zapytań wraz z odpowiedziami zostaną udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego w najbliższym terminie. Wobec tego Wykonawca zobowiązany jest śledzić zmiany na stronie internetowej Zamawiającego na bieżąco.**

**Zamawiający informuje, że upłynął termin na składanie pytań o wyjaśnienie treści SIWZ.**

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Niniejsze wyjaśnienie stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr DK-03/213/2016 wraz z załącznikami i jest dla stron wiążące.

Niniejsze wyjaśnienie – odpowiedź na zapytanie wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia, Zamawiający zamieszcza na stronie [www.dk.rawicz.pl](http://www.dk.rawicz.pl), zakładka: o nas/przetargi.

komisja  
przetargowa

GŁÓWNY INSTRUKTOR  
Domu Kultury w Rawiczu  
Dział Organizacji i Turystyki  
mgr Tomasz Bzaga

2 sy. *Tomasz Bzaga*